

要目表(単相・200V機種)

| 呼び口径 (mm) 吸込 吐出し | 機名 | 相・電圧 | 電動機出力 kw | 標準仕様 | | 増圧設定範囲※ MPa[kgf/cm ²] | 許容流入圧力 MPa[kgf/cm ²] | 圧力タンク 封入圧力 MPa [kgf/cm ²] | 圧力 センサ 型式 吐出し側 吸込側 | 使用ポンプ機名 | 騒音値 Aスケール dB | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|----|-------------|
| | | | | 給水量 L/min | 全揚程 m | | | | | | | | |
| 25 25 | 25PNAMM0.75SA | 単相・ 200V :50Hz | 0.75 | 100 | 25.0 | 0.098~0.28 {1.0~2.90} | 0.65~0.47 {6.6~4.70} | 0.098 {1.0} | PSS-1C PSS-1CL | 25MDPA26.75 | 52 | | |
| | 25PNAMM1.1SC | | 1.1 | | 39.0 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | 0.20 {2.0} | | 25MDPA361.1 | | | |
| | 25PNAMM1.1SD | | 42.5 | | 0.18~0.60 {1.8~6.15} | 0.57~0.15 {5.8~1.45} | 0.25 {2.5} | 25MDPA561.1 | | | | | |
| 32 32 | 32PNAMM0.75SA | | 200/ 220V :60Hz | 0.75 | 150 | 16.5 | 0.098~0.30 {1.0~3.05} | 0.65~0.45 {6.6~4.55} | | 0.098 {1.0} | 32MDPA26.75 | 52 | |
| | 32PNAMM1.1SC | | | 1.1 | | 24.5 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | | 0.20 {2.0} | 32MDPA361.1 | | |
| | 32PNAMM1.1SD | | | 27.0 | | 0.18~0.60 {1.8~6.10} | 0.57~0.15 {5.8~1.50} | 0.25 {2.5} | | 32MDPA561.1 | | | |
| 40 40 | 40PNAMM0.75SA | | | 0.75 | 150 | 16.5 | 0.098~0.30 {1.0~3.05} | 0.65~0.45 {6.6~4.55} | | 0.098 {1.0} | 32MDPA26.75 | 52 | |
| | 40PNAMM0.75SB | | | | | 200 | 10.0 | 0.098~0.12 {1.0~1.25} | | 0.65~0.63 {6.6~6.35} | 0.059 {0.6} | | 40MDPA6.75 |
| | 40PNAMM1.1SC | | | | | 150 | 24.5 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | 0.20 {2.0} | | 32MDPA361.1 |
| | 40PNAMM1.1SD | 1.1 | 27.0 | 0.18~0.60 {1.8~6.10} | 0.57~0.15 {5.8~1.50} | 0.25 {2.5} | 32MDPA561.1 | | | | | | |
| | 40PNAMM1.1SE | | 250 | 16.0 | 0.098~0.25 {1.0~2.60} | 0.65~0.50 {6.6~5.00} | 0.098 {1.0} | 40MDPA261.1 | | | | | |
| | 40PNAMM1.5SA | | 300 | 14.5 | 0.098~0.33 {1.0~3.40} | 0.65~0.42 {6.6~4.20} | 0.12 {1.2} | 40MDPA261.5 | | | | | |

- (注) 1 *の増圧値は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。
 2 圧力タンク封入圧力は吐出し圧力設定値により変更する場合があります。
 3 逆流防止装置を吐出し側に取付ける場合、圧力タンク封入圧力を変更する場合があります。

要目表(三相・200V機種)

| 呼び口径 (mm) 吸込 吐出し | 機名 | 相・電圧 | 電動機出力 kw | 標準仕様 | | 増圧設定範囲※ MPa[kgf/cm ²] | 許容流入圧力 MPa[kgf/cm ²] | 圧力タンク 封入圧力 MPa [kgf/cm ²] | 圧力 センサ 型式 吐出し側 吸込側 | 使用ポンプ機名 | 騒音値 Aスケール dB | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|----|-------------|
| | | | | 給水量 L/min | 全揚程 m | | | | | | | | |
| 25 25 | 25PNAMM0.75A | 三相・ 200V :50Hz | 0.75 | 100 | 25.0 | 0.098~0.28 {1.0~2.90} | 0.65~0.47 {6.6~4.70} | 0.098 {1.0} | PSS-1C PSS-1CL | 25MDPA26.75 | 52 | | |
| | 25PNAMM1.1C | | 1.1 | | 39.0 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | 0.20 {2.0} | | 25MDPA361.1 | | | |
| | 25PNAMM1.1D | | 42.5 | | 0.18~0.60 {1.8~6.15} | 0.57~0.15 {5.8~1.45} | 0.25 {2.5} | 25MDPA561.1 | | | | | |
| 32 32 | 32PNAMM0.75A | | 200/ 220V :60Hz | 0.75 | 150 | 16.5 | 0.098~0.30 {1.0~3.05} | 0.65~0.45 {6.6~4.55} | | 0.098 {1.0} | 32MDPA26.75 | 52 | |
| | 32PNAMM1.1C | | | 1.1 | | 24.5 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | | 0.20 {2.0} | 32MDPA361.1 | | |
| | 32PNAMM1.1D | | | 27.0 | | 0.18~0.60 {1.8~6.10} | 0.57~0.15 {5.8~1.50} | 0.25 {2.5} | | 32MDPA561.1 | | | |
| 40 40 | 40PNAMM0.75A | | | 0.75 | 150 | 16.5 | 0.098~0.30 {1.0~3.05} | 0.65~0.45 {6.6~4.55} | | 0.098 {1.0} | 32MDPA26.75 | 52 | |
| | 40PNAMM0.75B | | | | | 200 | 10.0 | 0.098~0.12 {1.0~1.25} | | 0.65~0.63 {6.6~6.35} | 0.059 {0.6} | | 40MDPA6.75 |
| | 40PNAMM1.1C | | | | | 150 | 24.5 | 0.12~0.45 {1.2~4.60} | | 0.63~0.30 {6.4~3.00} | 0.20 {2.0} | | 32MDPA361.1 |
| | 40PNAMM1.1D | | 1.1 | 27.0 | 0.18~0.60 {1.8~6.10} | 0.57~0.15 {5.8~1.50} | 0.25 {2.5} | 32MDPA561.1 | | | | | |
| | 40PNAMM1.1E | | | 250 | 16.0 | 0.098~0.25 {1.0~2.60} | 0.65~0.50 {6.6~5.00} | 0.098 {1.0} | | 40MDPA261.1 | | | |
| | 40PNAMM1.5A | | | 1.5 | 14.5 | 0.098~0.33 {1.0~3.40} | 0.65~0.42 {6.6~4.20} | 0.12 {1.2} | | 40MDPA261.5 | | | |
| | 40PNAMM2.2A | | 2.2 | 300 | 25.0 | 0.12~0.52 {1.2~5.30} | 0.63~0.23 {6.4~2.30} | 0.20 {2.0} | | 40MDPA362.2 | | | |
| | 40PNAMM3.7A | | | | 3.7 | 45.0 | 0.23~0.73 {2.3~7.45} | 0.52~0.098 {5.3~1.0} | | 0.29 {3.0} | 40MDPA363.7B | | |
| | 40PNAMM5.5 | | | | 5.5 | 65.0 | 0.39~0.74 {4.0~7.60} | 0.36~0.098 {3.6~1.0} | | 0.44 {4.5} | 40MDPA365.5 | | |
| 50 50 | 50PNAMM1.5A | 1.5 | 360 | 10.0 | 0.098~0.19 {1.0~1.90} | 0.65~0.56 {6.6~5.70} | 0.059 {0.6} | PSS-1CL PSS-1CL | 50MDPA61.5 | 53 | | | |
| | 50PNAMM2.2A | | | 2.2 | 420 | 0.098~0.31 {1.0~3.15} | 0.65~0.44 {6.6~4.45} | 0.098 {1.0} | PSS-1C | | 50MDPA262.2 | | |
| | 50PNAMM3.7C | | | 3.7 | 26.0 | 0.12~0.55 {1.2~5.60} | 0.63~0.20 {6.4~2.00} | 0.20 {2.0} | PSS-1CL | | 50MDPA263.7B | | |
| | 50PNAMM5.5 | 5.5 | 450 | 45.0 | 0.34~0.74 {3.5~7.60} | 0.41~0.098 {4.1~1.0} | 0.39 {4.0} | PSS-1CL | 50MDPA365.5 | | | | |
| | 50PNAMM7.5 | | | 7.5 | 61.0 | 0.39~0.74 {4.0~7.60} | 0.36~0.098 {3.6~1.0} | 0.44 {4.5} | PSS-1CL | 50MDPA367.5 | | | |

- (注) 1 *の増圧値は吐出し圧力から流入圧力を引いた値となります。
 2 圧力タンク封入圧力は吐出し圧力設定値により変更する場合があります。
 3 逆流防止装置を吐出し側に取付ける場合、圧力タンク封入圧力を変更する場合があります。